

RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Mês de Agosto de 2019

Parâmetros	Unidade	Padrão de Potabilidade	Mediana	Número de Amostras Realizadas	Plano de Amostragem	Número de Amostras Conformes	Número de Amostras Não Conformes	Conformidades
Turbidez	unT	≤ 5,00	0,19	475	464	475	0	100,0%
Cor Aparente	uH	≤ 15,0	2,2	475	151	466	9	98,1%
Cloro	mg/L	0,20 a 5,00	0,90	476	464	474	2	99,6%
Coliformes Totais	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente	475	464	474	1	99,8%
Escherichia Coli	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente	475	464	475	0	100,0%
Fluoretos	mg/L	0,60 a 0,90	0,72	392*	0		não se aplica	
pH**	-	6,0 a 9,5	6,41	475*	0		não se aplica	

* Amostras realizadas no sistema de distribuição para fins de monitoramento interno

** Faixa recomendada no § 1º Art. 39 Anexo XX da PC nº 05/2017



Adequações Mês de Agosto de 2019

