

RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Mês de Dezembro de 2019

Parâmetros	Unidade	Padrão de Potabilidade	Mediana	Número de Amostras Realizadas	Plano de Amostragem	Número de Amostras Conformes	Número de Amostras Não Conformes	Conformidades
Turbidez	unT	≤ 5,00	0,27	469	464	468	1	99,8%
Cor Aparente	uH	≤ 15,0	1,6	469	151	468	1	99,8%
Cloro	mg/L	0,20 a 5,00	0,96	469	464	460	9	98,1%
Coliformes Totais	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente	469	464	469	0	100,0%
Escherichia Coli	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente	469	464	469	0	100,0%
Fluoretos	mg/L	0,60 a 0,90	0,74	389*	0		não se aplica	
pH**	-	6,0 a 9,5	6,30	469*	0		não se aplica	

* Amostras realizadas no sistema de distribuição para fins de monitoramento interno

** Faixa recomendada no § 1º Art. 39 Anexo XX da PC nº 05/2017



Adequações Mês de Dezembro de 2019

