

PLANTA BAIXA - PÁTIO - SETOR B
ESCALA: 1/75

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

REFERÊNCIAS DE CONDULETES

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

REPRESENTAÇÃO DOS CIRCUITOS

CORES P/ CONDUTORES ELÉTRICOS

FASE A ou R = PRETO; FASE B ou S = BRANCO; FASE C ou T = VERMELHO
NEUTRO: AZUL CLARO
RETORNO: AMARELO
TERRA: VERDE/ VERDE E AMARELO

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
3. AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
4. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
5. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR 5410, E NÃO DEVEM SER ALTERADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSÁVEL.
6. NENHUM COMPONENTE DAS INSTALAÇÕES PODERÁ SER INSTALADO SOBRE MATERIAL COMBUSTÍVEL.
7. PARA ESPECIFICAÇÕES DE CARGAS VIDE DIAGRAMAS UNIFILARES.
8. ELETRODUTOS:
   8.1. ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4";
   8.2. TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUIA DE NYLON;
9. CADA ENCAMINHAMENTO DEVERÁ POSSUIR UM TERRA.
10. CONDUTORES COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS):
    10.1. COM ISOLAMENTO PVC PARA CIRCUITOS TERMINAIS OU BITOLA ATÉ 4,0 mm², COM CLASSE DE ENCORDAMENTO 5;
    10.2. COM ISOLAMENTO EPR OU XLPE DE 1kV PARA CIRCUITOS COM BITOLA MAIOR QUE 4,0 mm² OU CABOS ALIMENTADORES DE QUADROS ELÉTRICOS, COM CLASSE DE ENCORDAMENTO 5;
    10.3. CONDUTORES SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO SÃO DE #2,5mm²
    10.4. SÃO VETADOS CONDUTORES COM ISOLAMENTO DANIFICADO;
    10.5. A EMENDA OU DERIVAÇÃO DE CONDUTORES NO INTERIOR DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS OU PERFILADOS, NÃO É PERMITIDA. QUANDO NECESSÁRIO, DEVE-SE UTILIZAR CAIXA DE DERIVAÇÃO OU EMENDA ESPECÍFICA.
    10.6. OS CONDUTORES DEVERÃO SER ORGANIZADOS EM FEIXES CONFORME SEU CIRCUITO.
11. TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC:
    11.1. JUNTO AS EXTREMIDADES;
    11.2. NAS CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES.
12. TOMADAS COM AS CARGAS NÃO IDENTIFICADAS, SÃO DE 100W.
13. AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER ETIQUETADAS COM SUAS RESPECTIVAS POTÊNCIAS E, SE POSSÍVEL, COM O NOME DO APARELHO A SER LIGADO A FIM DE FACILITAR A SUA INSTALAÇÃO, EVITANDO EVENTUAIS SOBRECARGAS.
14. O CONDUTOR NEUTRO NUNCA PODERÁ SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS PASSAR PELO QUADRO GERAL DA INSTALAÇÃO. SEMELHANTEMENTE, O CONDUTOR PROTEÇÃO NUNCA DEVERÁ SER LIGADO AO DBJUNTOR DR.
15. O CONDUTOR NEUTRO DE UM REFERIDO CIRCUITO EM HIPÓTESE ALGUMA DEVERÁ SER COMPARTILHADO COM OUTRO CIRCUITO, OU SEJA, CADA CIRCUITO DEVERÁ POSSUIR SEU PRÓPRIO CONDUTOR NEUTRO ADVINDO DO SEU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DO CONTRÁRIO, SERÁ RECORRENTE O DISPARO DOS DBJUNTORES DR.
16. DEVE SER VERIFICADA A CARGA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, GARANTINDO QUE ESTEJA CONFORME O DIAGRAMA UNIFILAR ANTES DA REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO ELÉTRICA, HAVENDO QUALQUER INCONFORMIDADE, DEVE-SE REAVALIAR OS CIRCUITOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

LEGENDA

- LUMINÁRIA LED BALIZADOR EMBUTIDO
- REFLETOR HOLOFOTE LED
- LUMINÁRIA LED 3W INDIVIDUAL
- LUMINÁRIA LED 5W INDIVIDUAL
- LUMINÁRIA LED 5W 4 PÉTALAS
- PAINEL ELETRICO
- SÍMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA
- PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM - PISO

PLANTA CHAVE

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
EMISSÃO INICIAL	03/06/2024	EMISSÃO INICIAL	

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA
SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 902 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MOINHOS DE VENTO - CEP 90430-000
FONE 051 3333-6911
CNPJ: 90.157.553/0001-45

ESPECIALIDADE: ELÉTRICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE RICHTER LUCAS:03861796090 — ENG. FELIPE RICHTER LUCAS - CREA-RS 203563
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
EQUIPE: ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI CREA-RS 174620

OBRA:
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE IMPLANTAÇÃO

ENDEREÇO:
Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS

AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA:
ARQ. SAMUEL DAL PAZ JACOMI CAU: A101638-0 // ENG. LEONERO DE CASTILHOS CREA Y-128570

ESCALA: 1/75	
PRANCHA: PB-17	

TÍTULO:
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PLANTA BAIXA - PÁTIO - SETOR B

ARQUIVO: 00-03-03-03-ELE-PB-17r0-A1.dwg