Quadro de Cargas

QD-CA1

Circ.	Descrição	Tomadas 1000W	Tomadas 4000W	Tomadas 5000W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Neutro mm2	Terra mm2	Fases ABC	Tensão V	Fase A	Fase B	Fase C
03F.CA1	BOMBAS PRESSURIZAÇÃO ETA		1		1000,0	1333,3	1000,	0,75	2,02	3P-16A	2,5	2,5	2,5	ABC	380	444,4	444,4	444,4
02F.CA1	BOMBAS RECALQUE REUSO		1		4000,0	5333,3	1000,	0,75	8,08	3P-16A	2,5	2,5	2,5	ABC	380	1777,8	1777,8	1777,8
03F.CA1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AFLUENTES			1	5000,0	6666,7	1000,	0,75	10,10	3P-16A	2,5	2,5	2,5	ABC	380	2222,2	2222,2	2222,2
Total		1	1	1	10000,0	13333,3										4444,4	4444,4	4444,4
Alment. C=+57,89m Q1=2E						1000,	0,75	20,20	3P-32A	10	10	10	ABC	380	4444,4	4444,4	4444,4

Potência Demandada: 1000t (10000,0 W) (13333,3 V.A)

Corrente nas Fases: A=20,2A B=20,2A C=20,2A



SUBSOLO 3 - ADMINISTRATIVO - NÃO ESTABILIZADO

Quadro de Cargas

QD-CA4

Circ.	Descrição	Iluminação 27,5W	25W	9W	Tomadas 100W	200W	600W	1200W	1500W	Ar Cond. 18W	24W	12W	15W	17W	20W	22W	1100W	1500W	5400W	1930W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Neutro mm2	Terra mm2	Fases ABC	Tensão V	Fase A	Fase B	Fase C
01L.CA4	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÕES		23																		805,0	1006,3	100%	0,80	4,57	3P-16A	1,5	---	1,5	B	220	0,0	1006,3	0,0
02L.CA4	ILUMINAÇÃO SANITÁRIOS E ÁREA TÉCNICA		13																		455,0	568,8	100%	0,80	2,58	3P-16A	1,5	---	1,5	B	220	0,0	568,8	0,0
03L.CA4	ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO E SALA		45																		1575,0	1968,8	100%	0,80	8,95	3P-16A	1,5	1,5	1,5	B	220	0,0	1968,8	0,0
04L.CA4	ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO		54																		1890,0	2362,5	100%	0,80	10,74	1P-16A	1,5	1,5	1,5	A	220	2362,5	0,0	0,0
05L.CA4	ILUMINAÇÃO PASSARELA	6		7																	823,0	1028,8	100%	0,80	4,68	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1028,8
06L.CA4	ILUMINAÇÃO PASSARELA	7		8																	944,5	1180,6	100%	0,80	5,37	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	1180,6	0,0	0,0
07F.CA4	TOMADAS DE USO GERAL					1		4													2500,0	2500,0	30%	1,00	11,36	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2500,0	0,0
08F.CA4	TOMADAS DE USO GERAL					1		4													2500,0	2500,0	30%	1,00	11,36	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	2500,0	0,0	0,0
09F.CA4	TOMADAS DE USO GERAL					7	3														1300,0	1300,0	30%	1,00	5,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	1300,0	0,0
10F.CA4	TOMADAS DE USO GERAL					5	10														2500,0	2500,0	30%	1,00	11,36	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2500,0	0,0
11F.CA4	IMPRESSORA								1												1500,0	1500,0	30%	1,00	6,82	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	1500,0	0,0	0,0
12F.CA4	IMPRESSORA								1												1500,0	1500,0	30%	1,00	6,82	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	1500,0	0,0
13F.CA4	IMPRESSORA								1												1500,0	1500,0	30%	1,00	6,82	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	1500,0	0,0
14F.CA4	TOMADAS SANITÁRIOS						2														2400,0	2400,0	30%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	2400,0	0,0	0,0
15F.CA4	TOMADAS SANITÁRIOS						2														2400,0	2400,0	30%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2400,0	0,0
16A.CA4	CLIMATIZAÇÃO																			1	5460,0	5460,0	70%	1,00	8,27	3P-16A	2,5	2,5	2,5	ABC	380	1820,0	1820,0	1820,0
17A.CA4	CLIMATIZAÇÃO																		1	1	10500,0	10500,0	70%	1,00	29,24	3P-32A	6	6	6	ABC	380	3433,3	3433,3	3433,3
18A.CA4	CLIMATIZAÇÃO																1	1			1320,0	1466,7	70%	0,90	6,67	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1466,7
19A.CA4	CLIMATIZAÇÃO																		1		1500,0	1500,0	70%	1,00	6,82	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1500,0
20A.CA4	CLIMATIZAÇÃO										1		1	2	2	8					2425,0	2703,6	70%	0,90*	12,29	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	2703,6
21A.CA4	VENTILAÇÃO											2	1				1				409,0	409,0	80%	1,00	1,86	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	409,0
22A.CA4	CLIMATIZAÇÃO																	1			1500,0	1500,0	70%	1,00	6,82	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1500,0
23L.CA4	BLOCOS AUTÔNOMOS PPO				17																1700,0	1700,0	10%	1,00	7,73	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1700,0
Total		13	135	15	35	13	8	4	3	1	1	2	2	2	2	8	2	2	1	1	53965,5	58854,5											19286,2	21081,0	18961,2
Alment. C=79,24m Q1=2E																					36385,0	38413,5	100%	0,95	54,88	3P-63A	25	25	16	ABC	380	19286,2	21081,0	18961,2

Potência Total (57816.5 W) (59854.8 V.A) Potência Demandada: 59.34% (34310.2 W) (36224.0 V.A)

Corrente nas Fases: A=55,1A B=55,1A C=54,5A



TÉRREO - ADMINISTRATIVO - NÃO ESTABILIZADO

Quadro de Cargas

QD-CA5

Circ.	Descrição	Iluminação 20W	200W	Tomadas 100W	200W	600W	1200W	Ar Cond. 18W	40W	100W	121W	150W	200W	203W	220W	1100W	3000W	4850W	13300W	12700W	17800W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Neutro mm2	Terra mm2	Fases ABC	Tensão V	Fase A	Fase B	Fase C
01L.CA5	ILUMINAÇÃO ÁREA DE VIVÊNCIA E CIRCULAÇÕES	20																				700,0	875,0	100%	0,80	3,98	1P-16A	1,5	---	1,5	B	220	875,0	0,0	0,0
02L.CA5	ILUMINAÇÃO SANITÁRIOS	11																				385,0	481,3	100%	0,80	2,19	1P-16A	1,5	---	1,5	B	220	0,0	481,3	0,0
03L.CA5	ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO NORTE	54																				1890,0	2362,5	100%	0,80	10,74	1P-16A	1,5	1,5	1,5	C	220	0,0	0,0	2362,5
04L.CA5	ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO SUL	54																				1890,0	2362,5	100%	0,80	10,74	1P-16A	1,5	1,5	1,5	C	220	0,0	0,0	2362,5
05L.CA5	ILUMINAÇÃO LOBBY	42	2																			1870,0	2337,5	100%	0,80	10,63	1P-16A	1,5	---	1,5	A	220	2337,5	0,0	0,0
06F.CA5	TOMADAS DE USO GERAL				7	6				1												2000,0	2000,0	30%	1,00	9,09	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2000,0	0,0
07F.CA5	TOMADAS DE USO GERAL						4															2400,0	2400,0	30%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	2400,0	0,0	0,0
08F.CA5	TOMADAS DE USO GERAL						4															2400,0	2400,0	30%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2400,0	0,0
09F.CA5	TOMADAS DE USO GERAL						4															2400,0	2400,0	30%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	2400,0	0,0	0,0
10F.CA5	TOMADAS DE USO GERAL							2														2400,0	2400,0	30%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2400,0	0,0
11F.CA5	TOMADAS SANITÁRIOS							2														2400,0	2400,0	30%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	2400,0	0,0	0,0
12F.CA5	TOMADAS COPA VIVÊNCIA							2														2400,0	2400,0	30%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2400,0	0,0
13A.CA5	CLIMATIZAÇÃO								1			5		5								1845,0	2050,0	80%	0,90	9,32	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	2050,0	0,0	0,0
14A.CA5	CLIMATIZAÇÃO														1							1100,0	1100,0	80%	1,00	5,00	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1100,0
15A.CA5	CLIMATIZAÇÃO								1			1		2	1							759,0	759,0	80%	1,00	3,45	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	759,0	0,0	0,0
16A.CA5	CLIMATIZAÇÃO																	1				3000,0	3000,0	80%	1,00	4,55	3P-16A	2,5	---	2,5	ABC	380	1000,0	1000,0	1000,0
17A.CA5	CLIMATIZAÇÃO																			1		12700,0	12700,0	80%	1,00	19,24	3P-25A	2,5	2,5	2,5	ABC	380	4233,3	4233,3	4233,3
18A.CA5	CLIMATIZAÇÃO																				1	17800,0	17800,0	80%	1,00	26,97	3P-32A	6	6	6	ABC	380	5933,3	5933,3	5933,3
19A.CA5	CLIMATIZAÇÃO																				1	17800,0	17800,0	80%	1,00	26,97	3P-32A	6	6	6	ABC	380	5933,3	5933,3	5933,3
20A.CA5	CLIMATIZAÇÃO																		1			4850,0	4850,0	80%	1,00	7,35	3P-16A	2,5	2,5	2,5	ABC	380	1616,7	1616,7	1616,7
21A.CA5	CLIMATIZAÇÃO																			1		11300,0	11300,0	80%	1,00	17,12	3P-25A	2,5	2,5	2,5	ABC	380	3766,7	3766,7	3766,7
22A.CA5	CLIMATIZAÇÃO																			1		11300,0	11300,0	80%	1,00	17,12	3P-25A	2,5	---	2,5	ABC	380	3766,7	3766,7	3766,7
23L.CA5	BLOCOS AUTÔNOMOS PPO				14																	1400,0	1400,0	10%	1,00	6,36	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1400,0
Total		181	2		21	6	12	6		1	1	1	1	5	2	5	1	1	1	1	2	106869,1	108718											2231,5	30263,4	30313,5
Alment. C=63,24m Q1=2E																						81464,9	82421,3	100%	0,98	120,62	3P-125A	70	35	35	ABC	380	2231,5	30263,4	30313,5

Potência Total (106989.0 W) (108877.8 V.A) Potência Demandada: 72.68% (77758.2 W) (79606.0 V.A)

Corrente nas Fases: A=120,3A B=120,9A C=120,6A



2º PAVIMENTO - ADMINISTRATIVO - NÃO ESTABILIZADO

Quadro de Cargas

QD-CA6

Circ.	Descrição	Iluminação 35W	Tomadas 100W	200W	1200W	Ar Cond. 18W	40W	121W	150W	203W	220W	1100W	17800W	18000W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Neutro mm2	Terra mm2	Fases ABC	Tensão V	Fase A	Fase B	Fase C
01L.CA6	ILUMINAÇÃO ÁREA DE VIVÊNCIA E CIRCULAÇÕES	20													700,0	875,0	100%	0,80	3,98	1P-16A	1,5	---	1,5	B	220	875,0	0,0	0,0
02L.CA6	ILUMINAÇÃO SANITÁRIOS	11													385,0	481,3	100%	0,80	2,19	1P-16A	1,5	---	1,5	B	220	0,0	481,3	0,0
03L.CA6	ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO NORTE	54													1890,0	2362,5	100%	0,80	10,74	1P-16A	1,5	1,5	1,5	A	220	2362,5	0,0	0,0
04L.CA6	ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO SUL	54													1890,0	2362,5	100%	0,80	10,74	1P-16A	1,5	1,5	1,5	C	220	0,0	0,0	2362,5
05F.CA6	TOMADAS DE USO GERAL		7	6											1900,0	1900,0	50%	1,00	8,64	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1900,0
06F.CA6	TOMADAS SANITÁRIOS			2											2400,0	2400,0	50%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	2400,0
07F.CA6	TOMADAS COPA VIVÊNCIA			2											2400,0	2400,0	50%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	2400,0
08A.CA6	CLIMATIZAÇÃO						1			5					1033,0	1145,8	80%	0,90*	5,21	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1145,8
09A.CA6	CLIMATIZAÇÃO							1		5					1055,0	1172,2	80%	0,90	5,33	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	1172,2	0,0	0,0
10A.CA6	VENTILAÇÃO								1	1		1			491,0	491,0	80%	1,00	2,23	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	491,0	0,0
11A.CA6	CLIMATIZAÇÃO												1		1700,0	1700,0	80%	1,00	7,73	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	1700,0
12A.CA6	CLIMATIZAÇÃO													1	1700,0	1700,0	80%	1,00	26,97	3P-32A	6	6	6	ABC	380	5933,3	5933,3	5933,3
13A.CA6	CLIMATIZAÇÃO													1	1700,0	1700,0	80%	1,00	26,97	3P-32A	6	6	6	ABC	380	5933,3	5933,3	5933,3
14A.CA6	CLIMATIZAÇÃO													1	1700,0	1700,0	80%	1,00	26,97	3P-32A	6	6	6	ABC	380	5933,3	5933,3	5933,3
15A.CA6	BLOCOS AUTÔNOMOS PPO		12												1200,0	1200,0	10%	1,00	5,45	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	1200,0	0,0
Total		139	19	10	6	1	1	1	1	5	1	1	1	1	30644,0	31442,5											2579,3	29061,4	3712,4
Alment. C=87,24m Q1=2E															7015,0	7167,5	100%	0,98	106,00	3P-125A	70	35	35	ABC	380	2579,3	29061,4	3712,4

Potência Total (68044.0 W) (69490.3 V.A) Potência Demandada: 77.87% (68558.2 W) (69958.5 V.A)

Corrente nas Fases: A=105,8A B=106,5A C=106,2A



3º PAVIMENTO - ADMINISTRATIVO - NÃO ESTABILIZADO

Quadro de Cargas

QD-CA7

Circ.	Descrição	Iluminação 35W	200W	Tomadas 100W	200W	600W	1200W	Ar Cond. 40W	100W	121W	150W	203W	220W	1500W	17800W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Neutro mm2	Terra mm2	Fases ABC	Tensão V	Fase A	Fase B	Fase C
01L.CA7	ILUMINAÇÃO ÁREA DE VIVÊNCIA E CIRCULAÇÕES	20														700,0	875,0	100%	0,80	3,98	1P-16A	1,5	---	1,5	B	220	0,0	875,0	0,0
02L.CA7	ILUMINAÇÃO SANITÁRIOS	11														385,0	481,3	100%	0,80	2,19	1P-16A	1,5	---	1,5	B	220	0,0	481,3	0,0
03L.CA7	ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO NORTE	54														1890,0	2362,5	100%	0,80	10,74	1P-16A	1,5	1,5	1,5	C	220	0,0	0,0	2362,5
04L.CA7	ILUMINAÇÃO ESCRITÓRIO SUL	54														1890,0	2362,5	100%	0,80	10,74	1P-16A	1,5	1,5	1,5	C	220	0,0	0,0	2362,5
05L.CA7	ILUMINAÇÃO EXTERNA		4													800,0	1000,0	100%	0,80	4,55	1P-16A	1,5	1,5	1,5	A	220	1000,0	0,0	0,0
06F.CA7	TOMADAS DE USO GERAL						4									2400,0	2400,0	50%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2400,0	0,0
07F.CA7	TOMADAS DE USO GERAL			7	8											2300,0	2300,0	50%	1,00	10,45	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2300,0	0,0
08F.CA7	TOMADAS SANITÁRIOS							2								2400,0	2400,0	50%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	2400,0	0,0	0,0
09F.CA7	TOMADAS COPA VIVÊNCIA							2								2400,0	2400,0	50%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2400,0	0,0
10F.CA7	TOMADAS COPA							2								2400,0	2400,0	50%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	2400,0	0,0
11F.CA7	TOMADAS COPA							2								2400,0	2400,0	50%	1,00	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	2400,0
12A.CA7	CLIMATIZAÇÃO								1	1			1			2710,0	2400,0	80%	0,90*	10,91	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	0,0	0,0	2400,0
13A.CA7	CLIMATIZAÇÃO													1		1500,0	1500,0	80%	1,00	6,82	1P-16A	2,5	2,5	2,5	A	220	1500,0	0,0	0,0
14A.CA7	VENTILAÇÃO								1	1			1			491,0	491,0	80%	1,00	2,23	1P-16A	2,5	2,5	2,5	C	220	0,0	0,0	491,0
15A.CA7	CLIMATIZAÇÃO														1	1780,0	1780,0	80%	1,00	26,97	3P-32A	6	6	6	ABC	380	5933,3	5933,3	5933,3
16A.CA7	CLIMATIZAÇÃO														1	1780,0	1780,0	80%	1,00	26,97	3P-32A	6	6	6	ABC	380	5933,3	5933,3	5933,3
17L.CA7	BLOCOS AUTÔNOMOS PPO		12													1200,0	1200,0	10%	1,00	5,45	1P-16A	2,5	2,5	2,5	B	220	0,0	1200,0	0,0
Total		139	4	19	8	4	8	1	1	1	1	1	1	1	2	60826,0	62572,3											19726,1	23021,9	19520,1
Alment. C=95,24m Q1=2E																46725,5	48360,1	100%	0,97	70,22	3P-80A	50	25	25	ABC	380	19726,1	23021,9	19520,1

Potência Total (60926.0 W) (62572.3 V.A) Potência Demandada: 73.44% (44743.8 W) (46344.1 V.A)

Corrente nas Fases: A=69,3A B=71,5A C=69,9A



4º PAVIMENTO - ADMINISTRATIVO - NÃO ESTABILIZADO

Quadro de Cargas

QD-CA8

| Circ. | Descrição | Iluminação 35W | 200W | Tomadas 100W | 200W | 600W | 1200W | Ar Cond. 40W | 100W | 121W | 150W | 203W | 220W | 1500W | 17800W | Pot. W | Pot. V.A | Demanda (W) | Fat. Pot. | Corr. A | Prot. A | Cond. m