




VISTA DE TOPO
ESCALA: 1:5




SEÇÃO B-B
ESCALA 1:5



SEÇÃO A-A
ESCALA 1:5




TAMPA FECHADA
ESCALA 1:5



TAMPA ABERTA
ESCALA: 1:5

NOTAS:




- 1) DEVERÃO SER EXECUTADOS NOVOS FUROS NA FLANGE DA TORRE E NA TAMPA, COM DIÂMETRO DE 8 MM.
- 2) OS FUROS PRÉ-EXISTENTES NA TAMPA DEVERÃO SER TAMPADOS COM RESINA ISOFTÁLICA.



DETALHE 1
ESCALA 1:1

PARTS LIST			
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTDE
1	ARRUELA LISA AI ANSI B18.22.1 - 5/16 - ESTREITA - TIPO A		22
2	JUNTA DE VEDAÇÃO PARA TAMPA EXISTENTE	DE.SAMAE.0.3.04.2	1
3	PARAFUSO SEXTAVADO AI ANSI B18.2.1 - 5/16-18 UNC - 1,5 POL		11
4	PORCA SEXT. AI ANSI B18.2.2 - 5/16-18 UNC		11
5	TAMPA EM PRFV		1
6	TORRE EM PRFV		1

QUADRO DE REVISÕES				
REV	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
0	EMISSION INICIAL	24/4/2024	E.MATSUO	

<div><div></div><div></div><div><p>CNPJ 26.791.064/0001-41</p><p>Fale conosco:</p><p>Tel. (35) 99168-5353</p></div></div>	<div>Título:</div> <div>DIAGNÓSTICO E PROJETOS DE BIOGÁS DAS ETE'S</div> <div>PROJETO BÁSICO - COMPONENTES GERAIS</div>			
	<div>Descrição:</div> <div>REFORMA DA TAMPA DE ACESSO À CÂMARA DO BIOGÁS</div>			
	<div>Identificação da Área:</div>			
	<div>TAG da tubulação ou equipamento:</div>	<div>UNIDADE:</div> <div>mm</div>	<div>Projeção:</div> <div></div>	
	<div>Código:</div> <div>DE.SAMAE.0.3.04.1.R0</div>	<div>Escala:</div> <div>1:5</div>	<div>Data:</div> <div>24/4/2024</div>	
<div>Responsável Técnico:</div> <div>Engº Elias T. Matsuo</div>	<div>CREA:</div> <div>5061891463</div>	<div>Revisão:</div> <div>R0</div>		
<div>Cliente:</div> <div>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE</div>				
<div>Centro de Custo:</div> <div>CONTRATO Nº 3230370000</div>		<div>Status:</div>		
<div>Local da obra:</div> <div>CAXIAS DO SUL - RS</div>		<div>Para cotação</div>	<div>SIM</div>	
		<div>Avaliação do Cliente</div>	<div>SIM</div>	
		<div>Liberado para montagem</div>	<div>NÃO</div>	