




TOPO
ESCALA 1:5




SEÇÃO D-D
ESCALA 1:5




SEÇÃO E-E
ESCALA 1:5




ISOM. SEÇÃO D-D
ESCALA 1:7.5




ISOM. SEÇÃO E-E
ESCALA 1:7.5



VISTA A-A
ESCALA 1:5



SEÇÃO B-B
ESCALA 1:5



SEÇÃO C-C
ESCALA 1:5

LISTA DE MATERIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTDE
1	ADAPTADOR 25MM NPT	2	2
2	CITO P CHUMBADOR QUIM. 0.5 POL X 120 MM	8	8
2.1	ARRUELA LISA AI ANSI B18.22.1 - 1/2 - REGULAR - TIPO B		1
2.2	ARRUELA LISA AI ANSI B18.22.1 - 1/2 - REGULAR - TIPO B		1
2.3	ARRUELA LISA AI ANSI B18.22.1 - 1/2 - REGULAR - TIPO B		1
3	PRÉ-MONTAGEM 1 - BOCAL FLANGEADO DN 4 POL.	DE.SAMAE.6.3E.02.1	1
4	PRÉ-MONTAGEM 2 - BOCAL FLANGEADO DN 4 POL E TUB.	DE.SAMAE.6.3E.02.2	1
5	PRÉ-MONTAGEM 3 - BOCAL FLANGEADO DN 2 POL.	DE.SAMAE.6.3E.02.3	1
6	PRÉ-MONTAGEM 4 - BOCAL FLANGEADO DN 6 POL.	DE.SAMAE.6.3E.02.4	1
7	PRÉ-MONTAGEM 5 - TAMPA	DE.SAMAE.6.3E.02.5	1
8	PRÉ-MONTAGEM 6 - TUBULAÇÃO LADRÃO	DE.SAMAE.6.3E.02.6	1
9	SELO HID.TEGA.PP.10MM.01A	DE.SAMAE.6.3E.03.1A	1
10	SELO HID.TEGA.PP.10MM.01B	DE.SAMAE.6.3E.03.1B	1
11	SELO HID.TEGA.PP.10MM.01C	DE.SAMAE.6.3E.03.1C	1
12	SELO HID.TEGA.PP.10MM.01D	DE.SAMAE.6.3E.03.1D	1
13	SELO HID.TEGA.PP.10MM.02	DE.SAMAE.6.3E.03.2	1
14	SELO HID.TEGA.PP.10MM.03	DE.SAMAE.6.3E.03.3	2
15	SELO HID.TEGA.PP.10MM.04	DE.SAMAE.6.3E.03.4	3
16	SELO HID.TEGA.PP.20MM.01	DE.SAMAE.6.3E.04.1	1
17	SELO HID.TEGA.PP.20MM.04	DE.SAMAE.6.3E.04.4	8
18	SELO HID.TEGA.PP.20MM.05	DE.SAMAE.6.3E.04.5	2
19	TUBO PP DIN 8077 DE 25-SDR 11 PN 12,5 L 80		160,000 mm
20	VALV.ESF.FLUT.25MM		1

OBSERVAÇÕES:

- 1) EXECUTAR AS SOLDAS DE FORMA CONTÍNUA, COM OBJETIVO DE GARANTIR SIMULTANEAMENTE A ESTANQUEIDADE DO SELO HÍDRICO.
- 2) REALIZAR TESTE DE ESTANQUEIDADE POR 48 HORAS, COM ÁGUA NO NÍVEL MÁXIMO E AR PRESSURIZADO A 2 MCA.
- 3) EXECUTAR PRÉ-MONTAGENS CONFORME PROJETOS ESPECÍFICOS.

QUADRO DE REVISÕES			
REV	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO
0	EMIÇÃO INICIAL	10/04/2024	E.MATSUJO
Título: DIAGNÓSTICO E PROJETOS DE BIOGÁS DAS ETES PROJETO EXECUTIVO - ETE TEGA			
Descrição: MONTAGEM GERAL DO SELO HÍDRICO TEGA			
Identificação do Arco:			
TAG de tubulação ou equipamento:	SH-TEGA	UNIDADE:	mm
Código:	DE.SAMAE.6.3E.01.R0	Escala:	1:5
Responsável Técnico:	Engº Elias T. Matsuo	CREA:	5061891463
Cliente:	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	Projeto:	R0
Centro de Custo:	CONTRATO Nº 3230370000	Para cópia:	STM
Local de obra:	CAXIAS DO SUL - RS	Assinatura do Cliente:	STM
		Liberado para montagem:	NÃO