



REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)



REFERÊNCIAS DE CONDULETES



REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)



NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATAÇÃO, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO. A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAÇÃO.
4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM ASQUELAS PRESENTES NOS MEMÓRIAS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELETRODUTOS:
  - 6.1. ELETRODUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø34\"/>
7. CABELOS:
  - 7.1. É VETADA A EMENDA NOS CABOS DE DADOS;
  - 7.2. É VETADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
  - 8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS ÀS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E A CADA 3,0m EM ELETROCALHAS PERIFERADOS.


PT XX XXX

- NÚMERO DO PONTO
- NÚMERO DO PONTO DE CONCENTRAÇÃO
- INDICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SIMBOLOGIA

- TOMADA 2X RJ45 - 30CM
- CONTROLE DE ACESSO
- TOMADA HDMI - PAREDE
- TOMADA HDMI - TETO
- TOMADA RJ45 - PISO
- TOMADA RJ45 NO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4 - PAREDE
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4
- CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- RACK 4U
- DUTO PERFORADO 38MMX38MM
- SÍMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA
- ELETROCALHA PERFURADA V DIMENSÕES INDICADAS

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO	28/02/2024	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS
EMISSÃO INICIAL	03/02/2024	EMISSÃO INICIAL



SERVÍÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL  
DE ÁGUA E ESGOTO  
E-MAIL: samae@samaecamias.com.br

CONTRATADA

SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA  
RUA MOSTARDO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 94430-000  
CNPJ: 06.557.553/0001-45

ESPECIALIDADE  
ELETRICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ETAPA  
EQUIPE

PROJETO EXECUTIVO

ENR. FELIPE RICHTER LUCAS - CREA-RS 203563

ENR. CIVIL GILDRANO LORENZI  
CREA-RS 17420

OBRA

SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE  
EDIFÍCIO OPERACIONAL

Autor do Anteprojeto de Arquitetura: ENR. GILSON DA SILVA A01836-1 ENR. LEONARDO DE CASTILHOS DEPA 12007-0

Escala: 1/50

CONTEÚDO

ILUMINAÇÃO E FORÇA

PLANTA BAIXA - TERREO

PB-01