

PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO - SUBSOLO 2

ESCALA: 1/50

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

- DIÂMETRO DO ELETRODUTO (QUANDO NÃO INDICADO É DE Ø3/4")
- Ø**
- POSIÇÃO DO ELETRODUTO
  - INSTALAÇÃO NO ENTREFORRO
  - EMBUTIDO EM LAJE OU PAREDE
  - EMBUTIDO NO PISO

REFERÊNCIAS DE CONDULETES

"E" VISTO DE CIMA | "E" | "C" | "T" | "TB" | "LR" | "LL" | "LB" | "X"

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)

- Ø** — ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO
- Ø** — ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO
- Ø** — ELETRODUTO EM PEAD
- Ø** — ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATADA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO À FISCALIZAÇÃO.
4. AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE DESENHO DEVERÃO, SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS PRESENTES NOS DEMAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELETRODUTOS:
   - 6.1. ELETRODUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4";
   - 6.2. TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUIA DE NYLON.
7. CABLAGEM:
   - 7.1. É VETADA A EMENDA NOS CABOS DE DADOS;
   - 7.2. É VETADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
   - 8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS ÀS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E A CADA 1,0m EM ELETROCALHA/PERFILADOS.

PT XX XXX
- → NÚMERO DO PONTO
- → NÚMERO DO PONTO DE CONCENTRAÇÃO
- → INDICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SIMBOLOGIA

- – TOMADA 2X RJ45 - 30CM
- – CONTROLE DE ACESSO
- – TOMADA HDMI – PAREDE
- – TOMADA HDMI – TETO
- – TOMADA RJ45 - PISO
- – TOMADA RJ45 NO TETO
- – CAIXA DE PASSAGEM 4X4" – PAREDE
- – CAIXA DE PASSAGEM 4X4"
- – CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- – CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- – RACK 44U
- – DUTO PERFURADO 38MMX38MM
- – SÍMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA
- -ELETROCALHA PERFURADA 'U' DIMENSÕES INDICADAS

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	29/06/2024	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	
EMISSÃO INICIAL	03/06/2024	EMISSÃO INICIAL	

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA
SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA WOSTADEBERG, 902 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000
FONE 051 3333-6911
CNPJ: 90.157.553/0001-45

ESPECIALIDADE: ELÉTRICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE RICHTER LUCAS 069617940/80 – Assinado de forma digital por FELIPE RICHTER LUCAS 069617940/80 – Dados: 2024.06.28 14:39:39 -03'00'
ENG. FELIPE RICHTER LUCAS – CREA-RS 203563
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
FOLHA: ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI CREA-RS 174620

OBRA:
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
ENDEREÇO:
Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS

AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA:
ENG. SAMUEL DAL PAZ JACOMI CAU A101638-0 // ENG. LEONERO DE CASTILHOS CREA 112557/D

TÍTULO DA FOLHA:
TELECOMUNICAÇÕES
PLANTA BAIXA - SUBSOLO 2

ESCALA: 1/50

PRANCHA: PB-08

ARQUIVO: 06-05/24/05-TELPB-08-Rev01.dwg