

PLANTA BAIXA - SERVIÇO - 2° PAVIMENTO

ESCALA: 1/50

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERÁ A CONTRATADA, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANTAR AS POSSÍVEIS DÚVIDAS DO PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAÇÃO.
4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
5. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
6. ELETRODUTOS:
   - 6.1. ELETRODUTO COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE Ø3/4";
   - 6.2. TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR GUIA DE NYLON.
7. CABLAGEM:
   - 7.1. É VETADA A EMENDA NOS CABOS DE DADOS;
   - 7.2. É VETADA A UTILIZAÇÃO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8. IDENTIFICAÇÃO:
   - 8.1. TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS JUNTOS ÀS EXTREMIDADES ATRAVÉS DE ANILHAS DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E A CADA 3,0m EM ELETROCALHAS/PERFILADOS.

PT XX XXX

- NÚMERO DO PONTO
- NÚMERO DO PONTO DE CONCENTAÇÃO
- INDICAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SIMBOLOGIA

- TOMADA 2X RJ45 - 30CM
- CONTROLE DE ACESSO
- TOMADA HDMI - PAREDE
- TOMADA HDMI - TETO
- TOMADA RJ45 - PISO
- TOMADA RJ45 NO TETO
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4" - PAREDE
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4"
- CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 2 LÓGICAS
- RACK 44U
- DUTO PERFURADO 38MMX38MM
- SÍMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA
- -ELETROCALHA PERFURADA 'U' DIMENSÕES INDICADAS

REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)



REFERÊNCIAS DE CONDULETES



REPRESENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS (FORÇA E ILUMINAÇÃO)



REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO		28/06/2024	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS
EMISSÃO INICIAL		03/06/2024	EMISSÃO INICIAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA:
SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000
FONE 051 3332-6911
CNPJ: 90.157.553/0001-45

ESPECIALIDADE: ELÉTRICA
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE RICHTER LUCAS:00861796080 (Assinado de forma digital por FELIPE RICHTER LUCAS:00861796080 Dados: 2024.04.25 13:56:17 -03'00')
ENG. FELIPE RICHTER LUCAS - CREA-RS 203503

EQUIPE: ENG. GIVIL GIORDANO LORENCI
CREA-RS 174620

OBRA
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO OPERACIONAL

ENDEREÇO
Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS

AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA
ARQ. SAMUEL DAL PIAZ JACONI CAU- A101836-1 / ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREA 112007-O

ESCALA: 1/50

CONTEÚDO
TELECOMUNICAÇÕES
PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO

PRANCHA: **PB-02**

15/02/2024

DE-2023-025-TEL-PB-02-Rev-01.dwg