



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90071/2024

ANÁLISE DAS PROPOSTAS III

GRUPO 02: a proposta apresentada pela licitante CONCA REPRESENTACOES PARA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. **NÃO** atende ao exigido no Termo de Referência, para os itens **08 e 12**, conforme segue:

- Item 08: não atende à pressão de trabalho mínima (ofertado 120 PSI, exigido 10 kgf/cm² - ~142 PSI);
- Item 12: não atende a vedação (ofertada vedação em viton, exigido vedação em borracha nitrílica).

GRUPO 06: a proposta apresentada pela licitante DSG SOLUCOES - AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO LTDA. **NÃO** atende ao exigido no Termo de Referência, para os itens **28, 29 e 31**, conforme segue:

- Item 28: não atende ao limite exigido de sobrepressão;
- Item 29: não atende ao limite exigido de sobrepressão;
- Item 31: não atende ao limite exigido de sobrepressão.

Caxias do Sul, 08 de agosto de 2024.

Ronaldo Damasceno Emerich,
Gerente de Manutenção Eletromecânica – SSA.