



## RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Mês de Dezembro de 2023

Parâmetros	Unidade	Padrão de Potabilidade	Mediana	Número de Amostras Realizadas	Plano de Amostragem	Número de Amostras Conformes	Número de Amostras Não Conformes	Conformidades
Turbidez	unT	≤ 5,00	0,13	415	397	415	0	100,0%
Cor Aparente	uH	≤ 15,0	1,8	414	397	414	0	100,0%
Cloro	mg/L	0,20 a 5,00	0,92	415	397	412	3	99,3%
Coliformes Totais	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente	414	397	414	0	100,0%
Escherichia Coli	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente	414	397	414	0	100,0%
Fluoretos	mg/L	0,60 a 0,90	0,64	371*	0		não se aplica	
pH**	-	6,0 a 9,5	5,80	415*	0		não se aplica	

\* Amostras realizadas no sistema de distribuição para fins de monitoramento interno

\*\* Não está definido valor padrão ou faixa recomendada para pH na Portaria MS nº 888/2021



Lago da Barragem da Bacia do Marrecas, Caxias do Sul – RS. Autoria: Andréia Copini. Acervo: SAMAE.

### Adequações Mês de Dezembro de 2023

